



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO
DE ANGATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO**

De: Secretaria de Habitação, Obras e Serviços Públicos,
Divisão Administrativa e de Engenharia e Projetos
Para: Secretaria de Administração - Setor de Licitações.

Ref.: Esclarecimentos - Tomada de Preço 010/2023.

Senhor Secretário:

Venho pelo presente, encaminhar alguns esclarecimentos devido ao questionamento da empresa WAG-X INFRAESTRUTURA, segue;

Questionamento nº1

1- Informo que o Item 15.03, contempla todos os serviços conforme critério de medição e remuneração 189.

15.03.030 Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura

- 1) Será medido por peso de aço, nas bitolas e dimensões especificadas no projeto de estrutura metálica (kg).
- 2) O item remunera o fornecimento do projeto de fabricação, da estrutura metálica em aço ASTM-A36/A36M-14, incluindo chapas de ligação, soldas, parafusos galvanizados, chumbadores, perdas e acessórios não constantes no peso nominal de projeto; beneficiamento e pré-montagem de partes da estrutura em fábrica; transporte e descarregamento; traslado interno à obra; montagem e instalação completa; preparo da superfície das peças por meio de jato de abrasivo da Norma SSPC-SP 10, padrão visual Sa 2 1/2, da Norma SIS 05 59 00-67.

2- Após análise o aço deverá ser obrigatoriamente o ASTM-A36 no quantitativo especificado na planilha.

Questionamento nº2

1- Informo que o Item 33.11, o que deverá receber pintura é só a estrutura metálica, pois a telha já é pré-pintada.

Questionamento nº3

1- As retiradas de telhamento perfil e material, exceto barro, não está incluso o transporte, que ficará a cargo da Prefeitura.

Angatuba, 10 de Julho de 2023.


CILAS CISTERNA
Secretário de Habitação,
Obras e Serviços Públicos.